

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rosпотреbnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 976/357- П

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

20 декабря 2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия
п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д.16
(место вынесения)

Должностное лицо - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Гненная Т.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой проверки (административного расследования)
(плановой, внеплановой)

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки от 20 декабря 2018 г. № 976.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Теремок» Пряжинского национального муниципального района (ИФНС России по РК, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ОГРН 1021001151115 от 14.11.2002г, ИНН 1021180356)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
----------	--	--------------------

10.12.2018 г.
10.12.2018 г.

1.	В соответствии с п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выполнить работы по обустройству обогрева полов на 1-х этажах зданий МКДОУ детский сад «Теремок»	01.11.2019г.
2.	В соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - провести мероприятия по организации сушки верхней одежды и обуви	01.11.2019г.
3.	В соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - все двухгнездные ванны для мытья столовой посуды в групповых, оборудовать гибкими шлангами с душевыми насадками.	01.11.2019г.
4.	В соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке детского сада, расположенного по адресу п. Эссыла, ул. Центральная, д. 10 провести ремонт потолка.	01.11.2019г.
5.	В соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в приемной ясельной группы «Пчелки» - провести ремонт потолка.	01.11.2019г.
6.	В соответствии с п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнить мероприятия по ограждению источников тепла.	01.11.2019г.
7.	В соответствии с п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - провести мероприятия по обогреву полов.	01.11.2019г.
8.	В соответствии с п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в моечной групповой установить гибкие шланги с душевыми насадками.	01.11.2019г.
9.	<u>группа «Кораблик»:</u> В соответствии с п.4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - организовать отдельный вход для группы «Кораблик»	01.11.2019г.
10.	В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» групповой «Кораблики» провести ремонт пола по заделке швов.	01.11.2019г.

2006 2492

16.	В соответствии с п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальном помещении провести ремонт потолка.	01.11.2019г.
17.	группа «Ромашки» В соответствии с п.4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»-организовать работу группы.	01.11.2019г.
18.	В соответствии с п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальном помещении группы «Капелька» провести ремонт потолка.	01.11.2019г.
19.	В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой устранить дефект стыка линолеума, провести заделку швов.	01.11.2019г.
20.	В соответствии с п.6.16.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в санузле выполнить перегородки между унитазами.	01.11.2019г. ✓
21.	В соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать сушку одежды и обуви.	01.11.2019г. ✓
22.	В соответствии с п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- провести ремонт потолка в спортивном зале.	01.11.2019г.
23.	2 младшая группа «Звездочки» В соответствии с п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -провести ремонт потолка в моечном и спальном помещении.	01.11.2019г.
24.	Старшая группа «Подсолнушки» В соответствии с п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- провести ремонт стен, пола в сан. узле.	01.11.2019г.
25.	Старшая группа «Гномики» В соответствии с п.5.5 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» провести заделку швов в групповой.	01.11.2019г.
26.	В соответствии с п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	01.11.2019г.

2020.01.14
2020.01.14

	организаций» в санузле установить перегородки между унитазами для девочек и мальчиков.	
22.	Подготовительная группа «Цветочки»: В соответствии с п.6.16.3, п. 16.6.4 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнить перегородки в сан.узле между унитазами.	01.11.2019г.
23.	В соответствии с п.5.1, п. 5.4, п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- провести ремонт в групповой, в рекреации.	01.11.2019г.
24.	В соответствии с п.5.5 и п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой провести ремонт пола и заделывание швов.	01.11.2019г.
25.	В соответствии с п.5.5 и п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповой провести ремонт пола.	01.11.2019г.
26.	В соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- в моечных для обработки столовой посуды всех групп двух зданий предусмотреть работу приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.	01.11.2019г.
27.	В соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке детского сада, расположенного по адресу п. Эссыла, ул. Октябрьская, д. 9 и ул. Центральная, д. 10 складские помещения оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.	01.11.2019г.
28.	В соответствии с п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» исключить встречные потоки сырой и готовой продукции на пищеблоке.	01.11.2019г.
29.	В соответствии с п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям работнику по физ. воспитанию Анековой О.А пройти прививки против гепатита В, против кори;	01.11.2019г.
30.	В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	01.11.2019г.

	организаций», п.8.3, п. 11.2, п.11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Минздрава РФ от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям провести прививки против гриппа работникам детского сада.	
31.	В соответствии с п. 6.6 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в помещениях МКДОУ детский сад «Теремок» Пряжинский район, п. Эссойла ул. Центральная, д. 10, ул. Октябрьская д.9, установить мебель в соответствии с санитарными правилами.	01.11.2019г. ✓
32.	В соответствии с п. 13.9 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» МКДОУ детский сад «Теремок» во всех моечных посуды групповых и раковин для обработки рук в сан. узлах присоединение раковины к канализации выполнить с воздушными разрывами.	01.11.2019г.

О выполнении предписания в срок до 30.10.2019 года сообщить главному специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Гненной Т.А.

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)
в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)

(подпись)

Гненная Т.А.

(фамилия, имя, отчество)

20.12.2018 г. [подпись]

КОПИЯ
[подпись]
30.03.2019 г.